



JAMMERBUGT
KOMMUNE

Nørhalne Vandværk A.m.b.a.
Bakmøllevej 2
9430 Vadum

Vækst og Udvikling
Vand og Natur
Toftevej 43, 9440 Aabybro
Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888
raadhus@jammerbugt.dk
www.jammerbugt.dk

Mariane Eduardsen
Direkte 7257 7696
mae@jammerbugt.dk

03-08-2021
Sagsnr.: 13.02.02-G00-1-21

Dispensation til et NVOC-indhold over kvalitetskrav på Nørhalne Vandværk a.m.b.a.

Afgørelse

Jammerbugt Kommune meddeler dispensation til Nørhalne Vandværk A.m.b.a. til et indhold af NVOC over kvalitetskravet. Dispensationen er meddelt jf. § 17 i drikkevandsbekendtgørelsen¹ og § 62 i vandforsyningsloven².

Dispensationen meddeles på følgende vilkår

1. dispensationen er gældende til den 31/8 2024.
2. der må maksimalt være et indhold af NVOC på 6 mg/l, i det drikkevand der sendes til vandværkets forbrugere

I den periode, hvor dispensationen er gældende påbydes:

3. at der årligt udtages vandprøver fra borerne med DGU nr. 26.5354 og 26.6637 samt afgang vandværk. Prøverne skal analyseres for indhold af NVOC.
4. Det gældende kontrolprogram for vandværket skal altid følges.
5. vandprøverne skal udtages og analyseres af et akkrediteret laboratorium.
6. Jammerbugt Kommune skal holdes orienteret om resultatet af NVOC-indholdet i vandprøverne
7. Aftaler om indkøb af vand fra andre forsyninger til fortynding, skal meddeles til Jammerbugt Kommune inden levering af vand igangsættes.

¹ Bek. nr. 1110 af 30 maj 2021 – Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

² Lovbek. Nr. 1450 af 5. oktober 2020 – Lov om vandforsyning m.v.

8. Jammerbugt Kommune skal orienteres og skal godkende, hvis der ønskes foretaget andre konkrete projekter til fjernelse af NVOC i drikkevandet.

Påbuddet meddeles jf. § 62 i vandforsyningsloven³.

Afhjælpende foranstaltninger

Nørhalne Vandværk skal følge op på det forhøjede indhold af NVOC i den periode hvor dispensationen varer.

Vandværket har foreslået følgende:

- Anlæg og indkøring af ny råvandsledning fra vandværk til den nyetablerede boring
- Der udtages vandprøve fra den eksisterende boring som ikke længere er i drift. Boringen har tidligere vist et lavere indhold af NVOC.
- Indholdet af NVOC følges og det afventes om indholdet falder ved længere tids drift.
- Muligheden for rensmuligheder overvejes og vurderes løbende
- Mulighed for at købe vand fra nabovandværk undersøges. Både økonomi og de praktiske forhold vurderes nærmere

Offentliggørelse

Til orientering kan det oplyses, at afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside, således at vandværkets forbrugere orienteres om afgørelsen.

Samtidigt skal vandværket jf.: § 29 i drikkevandsbekendtgørelsen informere forbrugere. Dette kan dog ske ved opslag på vandværkets hjemmeside <http://www.norhalnevand.dk>.

Tilsyn

Jammerbugt Kommune fører i dispensationsperioden tilsyn med, at ovennævnte vilkår overholdes.

Sagens behandling

Nørhalne vandværk har en indvindingstilladelse på 109.800 m³. I 2020 har værket indvundet 94.343 m³, hvilket svarer til 258 m³ pr dag. Værket har haft 2 indvindingsboringer indtil 2020. Der er 720 ejendomme tilsluttet Nørhalne Vandværk og der er ca. 45 følsomme forbrugere. Der er ikke fødevarevirksomheder som kan påvirkes af det forhøjede NVOC-indhold.

Nørhalne Vandværk a.m.b.a har siden 2020 indvundet vand på 1 boring indtil der i efteråret 2020 blev givet tilladelse til en ny indvindingsboring på en ny kildeplads på Skaggårdsvej. Den anden boring har givet store driftsmæssige udfordringer og har derfor ikke kunnet levere vand.

³ Lovbek. Nr. 1450 af 5. oktober 2020 – Lov om vandforsyning m.v.



JAMMERBUGT
KOMMUNE

I området omkring Nørhalne er der et forhøjet indhold af NVOC som skyldes naturlige geologiske forhold. Det vurderes, at der ikke i nærområdet kan etableres en boring med en vandkvalitet som kan overholde kravet på de 4 mg/l.

På den nye boring 26.6637 er der udtaget en vandprøve efter ren-pumpning af boringen og den viser et forhøjet indhold af NVOC på 5,5 mg/l.

I skemaet nedenfor ses de seneste målinger for NVOC:

Dato	Indhold af NVOC (mg/l)			
	Boring 26.5334	Boring 26.5354	Boring 26.6637	Afgang vandværk
02-03-2021	4,4			5,9
02-11-2020			5,5	
26-06-2020				4,7
18-10-2017		3,9		

På baggrund af den sårbare situation med kun 1 brugbar boring ønsker Nørhalne Vandværk en dispensation, så den nye boring kan tages i drift og dermed kan der indvindes mere skånsomt på den eksisterende boringer inden grundvandskvaliteten forværres yderligere.

Vandkemien viser ellers en uproblematisk vandkvalitet i den nye boring og det vurderes at indholdet af jern kan fjernes på det nuværende vandbehandlingsanlæg bestående af 2 trykfiltre.

Høring

Ansøgning om dispensation har været sendt i høring hos Styrelsen for Patientsikkerhed og styrelsen har lavet en sundhedsfaglig vurdering.

Styrelsen for patientsikkerhed har taget udgangspunkt i, at overskridelsen af NVOC ikke er forureningsbetinget men er geologisk betinget. Når øvrige parametre er i orden og overskridelsen alene drejer sig om NVOC, vil de målte værdier på Nørhalne Vandværk ikke i sig selv indebære nogen sundhedsmæssig risiko ved brug af vandet til drikkevand.

Klagevejledning

I henhold til § 75 i bekendtgørelse nr. 1450 af 5. oktober 2020 af lov om vandforsyning m.v. kan afgørelsen om tilladelse til etablering af boringer og vandindvinding påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet inden 4 uger det vil sige den 30. august 2021.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder her: <https://naevnenes-hus.dk>. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgi-

vet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis vi modtager klager, vurderer Jammerbugt Kommune om afgørelsen fastholdes, eller om sagen genoptages. Hvis sagen genoptages, informeres sagens parter herom.

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsen er meddelt.

Ansøger vil straks få besked, hvis vi modtager en klage fra andre.

Med venlig hilsen

Mariane Eduardsen

Kopi sendt til:

NIRAS – tobl@niras.dk

Styrelsen for patientsikkerhed: daha@stps.dk

Miljøstyrelsen Aalborg: njl@mst.dk

Miljøstyrelsen: mst@mst.dk

Forbrugerrådet: fbr@fbr.dk